

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PILANO NAZIONALE DI RIPRESA E PRESSIONE



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI

Liceo Classico – Liceo Artistico - Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo

Via E. Perito, 20 - Eboli (SA) Tel. 0828/366586 C.M. SAIS059003 Cod. Fiscale 91053310651

www.iisperitolevi.edu.it CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA

Sede Levi - Via Pescara, 10 - Eboli (SA) Tel. 0828/366793

sais059003@istruzione.it - sais059003@pec.istruzione.it

DISTRETTO SCOLASTICO N.57 - AMBITO SA-26

I.I.S. - "PERITO - LEVI" -Eboli (SA)
Prot. 0014006 del 28/11/2023
VI-9 (Uscita)

Al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica

Provincia di Salerno

Ing. Angelo Michele LIZIO

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

p.c. Arechi Multiservice

c.a.: Ing. Sessa

raccomandata@pec.arechimultiservice.it

ALBO

ATTI

SEDE

OGGETTO: Richiesta urgente messa a norma

Si richiede quanto in oggetto come da relazione del RSPP allegata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura M. Cestaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

I.I.S. - "PERITO - LEVI" -Eboli (SA)
Prot. 0014005 del 28/11/2023
VI-9 (Entrata)

ALL' I.I.S. PERITO-LEVI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA L.M. CESTARO
VIA E. PERITO 20, EBOLI (SA)

OGGETTO: SOPRALLUOGO 28.11.2023 I.I.S. PERITO LEVI

Dopo l'ispezione effettuata questa mattina presso l'Istituto I.I.S. Perito-Levi, si evidenzia la necessità immediata di rimuovere alcune lamiere del parapetto del tetto situato nella sede di via Pescara, 10 Eboli (SA), nello specifico nell'ala attualmente utilizzata dall'Istituto Agrario.

Queste lamiere presentano un rischio significativo di caduta in caso di forti raffiche di vento, come documentato nelle foto allegate. Si richiede un intervento tempestivo per garantire la sicurezza delle persone e la preservazione dell'ambiente circostante.

È necessario eseguire ulteriori interventi presso l'edificio, tra cui il ripristino del catrame sul tetto e la pulizia delle grondaie ostruite dalle foglie. Questi problemi hanno causato infiltrazioni all'interno dell'edificio, come evidenziato nell'aula 3C situata al piano 2, piano dismesso, attualmente non utilizzabile a causa delle infiltrazioni e dei danni subiti. Questa situazione compromette l'idoneità dell'aula per l'uso degli studenti.

Si prega di effettuare urgentemente le riparazioni necessarie per ripristinare l'integrità strutturale dell'edificio e garantire un ambiente sicuro e funzionale per gli studenti e per i docenti.

MONTEFREDANE 28.11.23

Firma _____





