



I.I.S. - "PERITO - LEVI" -Eboli (SA)
Prot. 0004876 del 10/04/2024
VI-9 (Entrata)

PROVINCIA DI SALERNO
settore Edilizia scolastica e Patrimonio
Piazza Matteotti n. 2 - 84100 Salerno

AL dirigente dell'IIS "Perito-Levi" di Eboli
Prof.ssa Laura Maria Cestaro

sais059003@pec.istruzione.it

Oggetto: Verifica delle condizioni dell'intonaco esterno del fabbricato in via Perito

In relazione alle condizioni dell'intonaco esterno dell'edificio che ospita la sede centrale dell'IIS "Perito-Levi" di Eboli si comunica che, come riferito dal responsabile tecnico della Società ing. Vincenzo Sessa, in data 04.04.2024 la società Arechi Multiservice ha provveduto, con l'ausilio ed il supporto di ditta esterna appositamente incaricata, a condurre la verifica di tenuta degli intonaci esterni dei prospetti dell'intero plesso e contestualmente alla rimozioni delle parti in distacco con il trattamento dei ferri d'armatura in corrispondenza degli elementi strutturali per cui, allo stato attuale, tutte le aree esterne in prossimità delle facciate del plesso possono essere nuovamente utilizzate dall'utenza scolastica.

ing. Angelo Michele Lizio
dirigente